

Commune : PEYRIAC-DE-MER
Site : ETANG DU DOUL

Classement issu de la période 2021 à 2024 :

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 26 août 2025 à 15h28

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) : 27,9

Météo du jour : Couvert

Force du vent (degré beaufort) : 0

Température de l'eau (°C) : 23,3

Fréquentation : Moyenne

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : <15

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

AFFICHAGE DU DOCUMENT OBLIGATOIRE

